

GenSet



PTO 42



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

PTO 42

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (46,2 KVA) E MONOFASE (15,4 KVA)

Dotazione di serie

- + 3 punti di attacco al trattore
- + Interruttore differenziale salvavita
- + Interruttore magnetotermico generale quadripolare
- + Interruttore magnetotermico unipolare
- + Presa di corrente trifase CEE 400 V 63 A
- + Presa di corrente monofase CEE 230 V 32 A
- + Voltmetro
- + Amperometro
- + Frequenzimetro
- + Controllo a distanza della regolazione di frequenza (cavo 5 m)

Generatore CA 50 Hz

- + Tipo alternatore: sincro quadripolare senza spazzole - Linz PRO18ME/4
- + Regolatore tensione alternatore: Elettronico
- + Potenza trifase (emergenza): 46,2 kVA - 400 V
- + Potenza trifase (continua): 42 kVA - 400 V
- + Potenza monofase: 15,4 kVA - 230 V
- + Fattore di potenza: $\cos \varphi 0,8$

Caratteristiche

- + Classe di isolamento: H
- + Temperatura ambiente: 40 °C
- + Altitudine di riferimento: 1000 m
- + Grado di protezione: IP 23
- + Giri alternatore: 1500 giri/min.
- + Giri presa di forza: 440 giri/min.
- + Rapporto di trasmissione: 1 : 3,5
- + Dimensioni (Lu x La x H): 1235 x 945 x 809 mm
- + Peso: 340 kg

Sono richiesti almeno 2 cavalli (Hp) del trattore per ciascun chilowatt (kW) prodotto dal generatore

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
- Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.