



QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI COMMUTAZIONE

Equipaggiamento: centralina elettronica, voltmetro, frequenzimetro, commutazione rete/gruppo e viceversa, carica batteria automatico.

CENTRALINA ELETTRONICA 041 I



Il quadro automatico ACP 041 I ATS permette l'avviamento del gruppo elettrogeno entro 15/20 secondi dal ricevimento del segnale di mancanza rete.

PRESTAZIONI

- 4 tentativi di avviamento
- Avviamento immediato o ritardato al mancare della rete
- Sorveglianza automatica delle anomalie
- Auto diagnosi programmabile
- Arresto immediato o ritardato al ritorno della rete
- Protezione motore
- Carica automatica della batteria
- Orologio per la programmazione dell'autodiagnosi
-

MISURAZIONI

- Voltmetro rete
- Voltmetro gruppo elettrogeno
- Amperometro gruppo elettrogeno (a richiesta)
- Frequenzimetro gruppo elettrogeno
- Contaore (totale e/o parziale)
- Voltmetro batteria
- Indicatore livello combustibile

PROTEZIONI

- Anomalie di funzionamento
- Alta temperatura motore (a richiesta)
- Sovrafrequenza
- Basso livello olio motore
- Sovraccarico gruppo elettrogeno
- Funzionamento difettoso del carica batteria
- Basso livello carburante