



MANELSERVICE

Via Carlo Pittara, 46
10151 Torino
Tel. Fax. +39 011 253533
P.IVA 09031950018
info@manelservice.com
www.manelservice.com

SCHEDA DI LAVORO ESTERNO

SLE n 92

CLIENTE BENNET	IMPIANTO EURO PREZZI GENOLA - 450 KVA
--------------------------	-------------------------------------------------

ISTRUZIONI DI LAVORO:
MANUTENZIONE COMPLETA - I PER

LAVORI EFFETTUATI:
EFFETTUATA MANUT. ORDINARIA COME DA CARTOGUIDA;
PROVE DI FUNZIONAMENTO REGOLARI; SI CONSIGLIA LA
SOSTITUZIONE BATT. AVV. POICHÉ USURATE (ANNO 2013).
N° 2 BATT. 120Ah-12V
GASOLIO 59 cm / ORE 298,07

MATERIALI IMPIEGATI:

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'
OLIO MOTORE	lt	25			
FILTRI OLIO	N°	2	LF 3595		
FILTRI GASOLIO	N°	2	1x FF 5039 + 1x FF 5064		
ACQUA DEMINERALIZZATA	lt	4			

INIZIO LAVORO		FINE LAVORO		ORE DI LAVORO	KM	ORE DI VIAGGIO
DATA	ORA	DATA	ORA			
13/2/20	13,00	13/2/20	16,00		100 100	1 1/2 + 1 1/2 x 2 PERSONE

AUTOMEZZO: FL 30A SX TECNICO: FARINA-COLELLA

NOTE:

IL CLIENTE	IL TECNICO
DATA 13/2/20 FIRMA EUROPER S.r.l. Sede legale ed operativa: Via G. Marconi, 31 - 12040 GENOLA (CN) Tel. 0172.68178 - fax 0172.648119, Partita IVA e C.F. 03544130044 C.C.I.A.A. Cuneo R.E.A. n.298800	DATA 13/2/20 FIRMA Farina

GRUPPI ELETTROGENI

Manutenzioni - Vendita - Noleggio - Manutenzione Cabine Media Tensione - Verifica di Tenuta Serbatoi

WWW.MANELSERVICE.COM

COMPLETA - 1 PER			
G.E. tipo:	IVECO AIFO	MOTORE	265442
			KVA 450
Nome sito:	BENNET / EUROPREZZI	Indirizzo	GENOVA

Dati intervento

Richiesto il	Nome richiedente
Impresa :	MAN EL SERVICE SRL
Personale presente	FARINA - COLELLA
SLE N°	92 del 13/2/20

MOTORE PRIMO

Rif.	Codice	Descrizione	Periodicità	Non prevista	Eseguita	Esito		Note
						OK	KO	
	A	Motore primo						
<input type="checkbox"/>	A.1.1	Controllo visivo circuiti del combustibile	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.2	Controllo visivo sistema di lubrificazione	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.3	Controllo indicatore stato filtro aria	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.4	Controllo pre-filtro combustibile	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.5	Controllo liquidi raffreddamento e olio lubrificante	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.6	Controllo efficienza cinghie ripristino e sostituzione	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.7	Controllo collegamenti elettrici dei sensori	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.8	Controllo stato della batteria	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.9	Verifica efficienza del radiatore	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.10	Sostituzione olio e filtro olio	annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.11	Sostituzione filtro e pre-filtro combustibili	annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.12	Controllo funzionamento alternatore carica batteria	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.13	Controllo tubazioni di scarico	annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.14	Verifica carter di protezione	annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.15	Verifica supporti antivibranti e ripristino inefficienti	annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A.1.16	Verifica circuiti di pre-riscaldamento	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ore funz, G.E. 298,07

Cm gasolio 59

QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Codice	Descrizione	Periodicità	Non prevista	Eseguita	Esito		Note
					OK	KO	
B	Quadro di comando e controllo						
<input type="checkbox"/> B.1.1	Verifiche lampade spia e ripristino inefficienti	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B.1.2	Verifica strumenti di misura e ripristino inefficienti	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B.1.3	Verifica segnalatore acustico e ripristino inefficienti	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B.1.4	Verifica comando commutazione automatica	semestrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B.1.5	Verifica della tensione generata	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B.1.6	Controllo funzionamento carica batterie	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B.1.7	Controllo batteria tampone sistema di controllo	semestrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B.1.8	Controllo dispositivo di protezione macchina	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B.1.9	Verifica allarmi e timing correlato	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPIANTO DI RIFORNIMENTO AUTOMATICO / SERBATOIO DI SERVIZIO

Rif.	Codice	Descrizione	Periodicità	Non prevista	Eseguita	Esito		Note
						OK	KO	
	C	Impianto di rifornimento automatico						
<input type="checkbox"/>	C.1.1	Controllo visivo del circuito di rifornimento	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C.1.2	Verifica funzionamento componenti circuito idraulico	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C.1.3	Verifica sensore di livello serbatoio di servizio	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C.1.4	Verifica circuito di "troppo pieno"	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C.1.5	Verifica circuito di comando	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C.1.6	Verifica di assenza di acqua e fondami nel serbatoio	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALTERNATORE

Rif.	Codice	Descrizione	Periodicità	Non prevista	Eseguita	Esito		Note
						OK	KO	
	D	Alternatore						
<input type="checkbox"/>	D.1.1.	Verifica morsettiera di potenza e ripristino anomalie	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D.1.2	Controllo e pulizia regolatore	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D.1.3	Verifica prese d'aria	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D.1.4	Verifica supporti antivibranti e ripristino inefficienti	annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D.1.5	Controllo visivo fissaggio della ventola di raffreddamento	annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROVE DI FUNZIONAMENTO

Codice	Descrizione	Periodicità	Non prevista	Eseguita	Esito		Note
					OK	KO	
<input type="checkbox"/> E	Prove di funzionamento (da concordare con il manutentore)	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> E.1.1	Prova a vuoto del G.E,	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> E.1.2	Prova a carico del G.E,	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> E.1.3	Prova funzionamento gruppo di commutazione	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> E.1.4	Prova funz. sistema parallelo G.E. (ove presente)	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SISTEMA DI INSONORIZZAZIONE (ove presente)

Rif.	Codice	Descrizione	Periodicità	Non prevista	Eseguita	Esito		Note
						OK	KO	
<input type="checkbox"/> F		Sistema di insonorizzazione	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> F.1.1		Controllo sistemi chiusura e guarnizioni sportelli	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> F.1.2		Controllo cartelli sicurezza e ripristino delle anomalie	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SERBATOIO STOCCAGGIO COMBUSTIBILE (ove presente)

Interrato Esterno

Rif.	Codice	Descrizione	Periodicità	Non prevista	Eseguita	Esito		Note
						OK	KO	
<input type="checkbox"/> G		Serbatoio stoccaggio combustibile	annuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G.1.1		Verifica del serbatoio esterno	annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G.1.2		Verifica del serbatoio interrato	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G.1.3		Verifica valvole	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G.1.4		Verifica segnalatori di livello combustibile (ove presente)	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G.1.5		Verifica raccordi e collegamenti tra serbatoi	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G.1.6		Verifica pozzetto e sfiati	a richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G.1.7		verifica di Tenuta	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G.1.8		Verifica di assenza di acqua e fondami nel serbatoio	semestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SISTEMA DI TELEGESTIONE (ove presente)

Rif.	Codice	Descrizione	Periodicità	Non prevista	Eseguita	Esito		Note
						OK	KO	
<input type="checkbox"/> H		Sistema di telegestione	semestrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> H.1.1		Controlli e cablaggio cavi modem	semestrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> H.1.2		Controllo SIM/TELEGESTIONE	semestrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> H.1.3		Verifica connessione remota	semestrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18/07/06

3

Note (indicare il codice attività a cui si fa riferimento)

SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE BATT. AVV. POICHE' USURATO (ANNO 2013)

Nome Cognome rappr. MAN EL SERVICE	Nome e Cognome del rappresentante Cliente	
Firma rappresentante MAN EL SERVICE	Firma rappresentante Cliente EUROIPER S.r.l. Sede legale ed operativa: Via G. Marconi, 31 - 12040 GENOLA (CN) Tel. 0172.68198 - fax 0172.648119 Partita IVA e C.F.: 03544130044 C.T.A. - CUBO S.p.A. n. 208800	Data 13/2/20
N.B. : Copia della presente Scheda deve essere consegnata al manutentore di sede durante la manutenzione specialistica.		
Prescrizione da seguire in caso di esecuzione attività su Sebatoi (controlli G.1.2 e G.1.7)		
<input type="checkbox"/> Inviare copia della presente Scheda di manutenzione al Conduttore del serbatoio		
<input type="checkbox"/> Indicare nome e cognome del tecnico esecutore della prova	Nome e Cognome Tecnico MAN EL SERVICE	
<input type="checkbox"/> Compilare il libretto di conduzione (contrassegnare la casella se fatto) <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Riportare in basso eventuali segnalazioni per il Conduttore del Serbatoio		



N. 5289 /19

SCHEMA DI LAVORO ESTERNO

SLE n 92

Foglio di lavoro

Punto di vendita GENOVA

Richiesta del PROGRAMMATA

alla Ditta MANEL SERVICE

Intervento:

VEDI ALLEGATO 92

Inizio lavoro: giorno
ore

Termine lavoro: giorno
ore

Note:

2 TECNICI

Firma Ditta Esecutrice

EUROPER S.r.l.

Responsabile Punto Vendita
Via G. Marconi, 31 - 12040 GENOVA (CN)
Tel. 0172.68178 - fax 0172.648119
Partita IVA e C.F.: 03544130044
C.C.I.A.A. Cuneo R.E.A. n.298800

Copia per Fornitore (da allegare alla fattura)

PREZZI
- 450 KVA

PER

PROVA;

IGLIA LA
(ANNO 2013).

NE	U.M.	Q.TA'

1x FF5064

ORA	KM	ORE DI VIAGGIO
13/2/20	100	1 1/2 + 1 1/2
13/2/20	100	x 2 PERSONE

AUTOMEZZO: FL 304 SX

TECNICO: FARINA-COLELLA

NOTE:

IL CLIENTE		IL TECNICO	
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
13/2/20		13/2/20	

EUROPER S.r.l.
Sede legale ed operativa:
Via G. Marconi, 31 - 12040 GENOVA (CN)
Tel. 0172.68178 - fax 0172.648119
Partita IVA e C.F.: 03544130044
C.C.I.A.A. Cuneo R.E.A. n.298800

GRUPPI ELETTROGENI

Manutenzioni - Vendita - Noleggio - Manutenzione Cabine Media Tensione - Verifica di Tenuta Serbatoi

WWW.MANELSERVICE.COM